



Kondensatableiter



BK 37

BK 28

BK 29



BK 37 ASME

BK 28 ASME

BK 29 ASME

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Verfügbarkeit	3
Gestaltungsmerkmale im Text	3
Sicherheit	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Grundlegende Sicherheitshinweise	4
Personalqualifikation	4
Schutzkleidung	5
Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen im Text	5
Gestaltungsmerkmale für Hinweise auf Sachschäden	5
Beschreibung	5
Lieferumfang und Gerätebeschreibung	5
Aufgabe und Funktion	8
Gerät lagern und transportieren	8
Gerät lagern	8
Gerät transportieren	9
Gerät montieren und anschließen	9
Montage vorbereiten	9
Gerät anschließen	10
Betrieb	11
Tätigkeiten während des Betriebs	11
Nach dem Betrieb	11
Äußere Verschmutzungen entfernen	11
Gerät warten	11
Gerät instandsetzen und Ersatzteile einbauen	14
Fehler oder Störungen beheben	15
Gerät außer Betrieb nehmen	18
Schadstoffe entfernen	18
Gerät demontieren	18
Gerät nach Lagerung erneut verwenden	19
Gerät entsorgen	19
Technische Daten	20
Maße und Gewichte	20
Einsatzgrenzen	24
Herstellererklärung	27

Vorwort

Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Gebrauch der Armaturen folgender Typen:

- BK 37, PN 63
- BK 37 ASME, CL 400
- BK 28, PN 100
- BK 28 ASME, CL 600
- BK 29, PN 160
- BK 29 ASME, CL 900

Diese Kondensatableiter werden im Folgenden kurz Gerät genannt.

Diese Betriebsanleitung wendet sich an jede Person, die dieses Gerät in Betrieb nimmt, betreibt, bedient, wartet, reinigt oder entsorgt. Die Betriebsanleitung richtet sich insbesondere an Kundendienst-Monteure, ausgebildetes Fachpersonal und das qualifizierte und autorisierte Betriebspersonal.

Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser Betriebsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Das Befolgen der Anweisungen in der Betriebsanleitung hilft Gefahren zu vermeiden und die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen. Beachten Sie außer den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung unbedingt die im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sowie die anerkannten technischen Regelungen für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten.

Verfügbarkeit

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer mit der Anlagen-Dokumentation auf. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung für den Bediener verfügbar ist.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geräts. Liefern Sie diese Betriebsanleitung mit, wenn Sie das Gerät verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente der Betriebsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

normaler Text

Querverweise

- Aufzählungen
 - Unterpunkte in Aufzählungen
- Handlungsschritte.



Diese Tipps enthalten zusätzliche Informationen, wie besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Geräts.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die nachfolgend genannten thermischen Kondensatableiter werden in Rohrleitungen eingebaut:

- BK 37, PN 63
- BK 37 ASME, CL 400
- BK 28, PN 100
- BK 28 ASME, CL 600
- BK 29, PN 160
- BK 29 ASME, CL 900

Diese Geräte dienen zum Ableiten von Kondensat aus Wasserdampf oder als Entlüfter für Rohrleitungen.

Die Geräte dürfen nur innerhalb der zulässigen Druck- und Temperaturgrenzen unter Berücksichtigung der chemischen und korrosiven Einflüsse eingesetzt werden.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jeder andere Gebrauch der Geräte gilt als bestimmungswidrig.

Als bestimmungswidrig gilt auch das Einsetzen eines Geräts aus für das verwendete Medium nicht geeigneten Materialien.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Gefahr schwerer Verletzungen

- Das Gerät steht während des Betriebs unter Druck und kann heiß sein. Führen Sie Arbeiten am Gerät nur durch, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Die Rohrleitungen müssen drucklos sein.
 - Das Medium muss vollständig aus den Rohrleitungen und dem Gerät entfernt sein.
 - Die übergeordnete Anlage muss bei allen Arbeiten abgeschaltet und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert sein.
 - Die Rohrleitungen und das Gerät müssen auf etwa 20 °C (handwarm) abgekühlt sein.
- Bei in kontaminierten Bereichen eingesetzten Geräten besteht Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen durch Schadstoffe am Gerät. Führen Sie Arbeiten am Gerät nur durch, wenn dieses vollständig dekontaminiert ist. Tragen Sie bei allen Arbeiten die im kontaminierten Bereich vorgeschriebene Schutzkleidung.
- Das Gerät darf nur mit Medien eingesetzt werden, die das Material und die Dichtungen des Geräts nicht angreifen. Andernfalls kann es zu Undichtigkeit und Austritt von heißem oder giftigem Medium kommen.
- Das Gerät und dessen Bauteile dürfen nur von Fachpersonal montiert oder demontiert werden. Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Bereichen haben:
 - Herstellen von Anschlüssen an Rohrleitungen.
 - Auswahl von für das Produkt geeignetem Hebezeug und dessen sichere Verwendung.
 - Arbeiten mit gefährlichen (kontaminierten, heißen oder unter Druck stehenden) Medien.

Gefahr leichter Verletzungen

- An scharfkantigen Innenteilen des Geräts sind Schnittverletzungen möglich. Tragen Sie bei allen Arbeiten am Gerät Schutzhandschuhe.
- Bei unzureichendem Abstützen des Geräts während der Montage sind Quetschungen bei

einem Herabfallen des Geräts möglich. Sichern Sie das Gerät während der Montage gegen Herabfallen. Tragen Sie stabile Sicherheitsschuhe.

Hinweise auf Sachschäden oder Funktionsstörungen

- Bei Einbau entgegen der angegebenen Durchflussrichtung oder an der falschen Position kommt es zur Fehlfunktion. Das Gerät oder die übergeordnete Anlage können beschädigt werden. Bauen Sie das Gerät mit der auf dem Gehäuse angezeigten Durchflussrichtung in die Rohrleitung ein.
- Geräte aus für das verwendete Medium ungeeigneten Materialien verschleßen stärker. Dies kann zum Austreten von Medium führen. Stellen Sie sicher, dass das Material für das verwendete Medium geeignet ist.

Personalqualifikation

Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Bereichen haben:

- am Aufstellort geltende Bestimmungen zum Explosionsschutz, zum Brandschutz und zum Arbeitsschutz
- Arbeiten an Druckgeräten
- Herstellen von Anschlüssen an Rohrleitungen
- Arbeiten mit gefährlichen (heißen oder unter Druck stehenden) Medien
- Heben und Transportieren von Lasten
- alle Hinweise in dieser Betriebsanleitung und den mitgeltenden Unterlagen

Schutzkleidung

Die erforderliche Schutzkleidung hängt von den Bestimmungen am Arbeitsort und den verwendeten Medien ab. Angaben zu geeigneter Schutzkleidung und Schutzausrüstung finden Sie im Sicherheits-Datenblatt für das verwendete Medium.

Grundsätzlich enthält die Schutzkleidung folgende Bestandteile:

- ▶ Schutzhelm nach EN 397
- ▶ Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
- ▶ stabile Lederhandschuhe nach EN 388

Während des Betriebs muss im Umkreis von einem Meter um das Gerät außerdem Gehörschutz nach EN 352 getragen werden.

Beschreibung

Lieferumfang und Gerätebeschreibung

Lieferumfang

Das Gerät wird montagefertig verpackt geliefert.

Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen im Text



GEFAHR

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



WARNUNG

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT


Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

Gestaltungsmerkmale für Hinweise auf Sachschäden

Achtung!

Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden führt.

Gerätebeschreibung



Nr.	Bezeichnung
1	Haube
2	Typenschild
3	Thermovit-Regler BK 28/BK 29
4	Thermovit-Regler BK 37
5	Schmutzsieb

Nr.	Bezeichnung
6	Dichtung
7	Gehäuse
8	Muttern
9	Stiftschrauben (nur EN-Geräte)
10	Sechskantschrauben (nur ASME-Geräte)

Lieferbares Zubehör

Für das Gerät ist nachstehend aufgeführtes Zubehör lieferbar:

- Ultraschallmessgerät VAOPHONE®
- Permanente Kondensatableiter-Überwachung

Anschlussarten

Das Gerät kann mit folgenden Anschlussarten geliefert werden:

- Flansch
- Schweißende
- Schweißmuffe
- Gewindemuffe

Typenschild

Auf dem Typenschild finden Sie folgende Angaben:

- Hersteller
- Typenbezeichnung
- Nennweite
- Druckstufe
- Auslegungstemperatur
- Auslegungsdruck
- Maximal zulässiger Differenzdruck
- Durchflussrichtung

Auf dem Gehäuse finden Sie außerdem folgende Angaben:

- Werkstoff
- Werkstoffabnahme-Kennzeichnung
- Chargen-Kennzeichnung
- Durchflussrichtung
- Datum der Herstellung



Bei Geräten mit Flanschanschluss ist das Herstellungsdatum auf dem Flansch angegeben.

Auf den Anschlüssen finden Sie folgende Angaben:

- Flanschbaugröße
- Dichtleistenangabe (RJ-Nummer)
- Gewindeausführung

Anwendung europäischer Richtlinien

Druckgeräte-Richtlinie

Das Gerät ist konform zu dieser Richtlinie (siehe Abschnitt „Herstellererklärung“) und kann für folgende Medien eingesetzt werden:

- Medien der Fluidgruppe 2

ATEX-Richtlinie

Das Gerät weist keine potenzielle Zündquelle auf und fällt nicht unter diese Richtlinie (siehe Abschnitt „Herstellererklärung“).

Im eingebauten Zustand ist statische Elektrizität zwischen Gerät und angeschlossenem System möglich.

Bei Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen liegt die Ableitung bzw. Verhinderung möglicher statischer Aufladung in der Verantwortung des Anlagenherstellers bzw. Anlagenbetreibers.

Sollte die Möglichkeit eines Austritts von Medium gegeben sein, z. B. durch Betätigungseinrichtungen oder Leckagen an Schraubverbindungen, dann ist dies bei der Zoneneinteilung vom Anlagenhersteller bzw. Anlagenbetreiber zu berücksichtigen.

Aufgabe und Funktion

Aufgabe

Das Gerät dient zum Ableiten von Kondensat aus Wasserdampf oder zum Entlüften von Rohrleitungen.

Das Gerät ist mit einer integrierten Rückschlagsicherung ausgestattet.

Funktion des Thermovit-Reglers

Das Gerät regelt den Durchfluss des Mediums durch einen Thermovit-Regler. Der Thermovit-Regler ist mit dem Gehäuse verschraubt.

Der Thermovit-Regler besteht aus mehreren übereinander angeordneten Bimetall-Platten. Diese dehnen sich beim Steigen der Medientemperatur aus und bewegen dadurch die Düsennadel. Die Durchflussöffnung wird geschlossen.

Im kalten Zustand der Anlage ist der Thermovit-Regler geöffnet.

Bei Rückschlag des Mediums wird die Düsennadel durch den Druck in den Düsenträger gedrückt. Die Durchflussöffnung wird so verschlossen.

Gerät lagern und transportieren

Achtung!

Schäden am Gerät bei falschem Lagern oder Transportieren.

- Verschließen Sie alle Öffnungen mit den mitgelieferten Abdeckungen oder vergleichbaren Abdeckungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken bleibt und vor korrosiver Atmosphäre geschützt wird.
- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie das Gerät unter anderen Bedingungen transportieren oder lagern wollen.

Gerät lagern

- Lagern Sie das Gerät nur unter den folgenden Bedingungen:
 - Lagern Sie das Gerät nur bis zu 12 Monate lang.
 - Alle Öffnungen des Geräts müssen mit den mitgelieferten Verschlussstopfen oder vergleichbaren Abdeckungen verschlossen sein.
 - Die Anschlussflächen und die Dichtflächen müssen vor mechanischen Schäden geschützt sein.
 - Das Gerät und alle Bauteile müssen vor Stößen und Schlägen geschützt sein.
 - Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen mit folgenden Umgebungsbedingungen gelagert werden:
 - Luftfeuchtigkeit unter 50%, nicht kondensierend
 - Raumluft sauber und nicht salzig oder anderweitig korrosiv
 - Temperatur 5–40 °C.
- Stellen Sie beim Lagern sicher, dass diese Bedingungen ständig eingehalten werden.
- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie das Gerät unter anderen Bedingungen lagern wollen.

Gerät transportieren

- Halten Sie beim Transport die gleichen Bedingungen ein wie bei der Lagerung.
- Setzen Sie vor dem Transport die Verschlussstopfen in die Anschlüsse.
-  Wenn Sie nicht über die mitgelieferten Verschlussstopfen verfügen, verschließen Sie die Anschlüsse mit vergleichbaren Abdeckungen.
- Sie können das Gerät über Strecken von wenigen Metern unverpackt transportieren.
- Transportieren Sie das Gerät über längere Strecken in der Original-Verpackung.
- Wenn die Original-Verpackung nicht verfügbar ist, packen Sie das Gerät so, dass es vor Korrosion oder mechanischen Schäden geschützt ist.
-  Ein kurzzeitiger Transport ist auch bei Temperaturen unterhalb von 0 °C möglich, wenn das Gerät vollständig geleert und getrocknet ist.

Gerät montieren und anschließen

Montage vorbereiten

- Nehmen Sie das Gerät aus der Transportverpackung.
- Prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.
- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie Transportschäden feststellen.

Die Anschlüsse können bei Lieferung mit Verschlussstopfen verschlossen sein.

- Ziehen Sie die Verschlussstopfen vor der Montage ab.
- Bewahren Sie die Verschlussstopfen und die Verpackung für einen späteren Gebrauch auf.



GEFAHR

Bei Arbeiten an den Rohrleitungen sind schwerste Verletzungen oder Tod durch Verbrennungen oder Vergiftungen möglich.

- Stellen Sie sicher, dass keine heißen oder gefährlichen Medien im Gerät und den Rohrleitungen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen am Gerät drucklos sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage ausgeschaltet und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Rohrleitungen handwarm abgekühlt sind.
- Tragen Sie für das Medium geeignete Schutzkleidung und verwenden Sie wenn nötig geeignete Schutzausrüstung.

Angaben zu geeigneter Schutzkleidung und Schutzausrüstung finden Sie im Sicherheits-Datenblatt für das verwendete Medium.

- Leeren Sie die Rohrleitungen.
- Schalten Sie die Anlage aus und sichern Sie diese gegen unbefugtes Wiedereinschalten.

Gerät anschließen



GEFAHR

Ein fehlerhaft angeschlossenes Gerät kann zu Unfällen mit schwersten Verletzungen oder Todesfolge führen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Fachpersonal an die Rohrleitung angeschlossen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Fließrichtung in der Rohrleitung mit dem Durchfluss-Richtungspfeil am Gerät übereinstimmt.

Das Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen im Herstellen von Rohrverbindungen mit dem jeweiligen Anschlusstyp haben.

Achtung!

Schäden am Gerät bei zu schwach ausgelegten Anschlüssen.

- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse stabil genug sind, das Gewicht des Geräts und die im Betrieb zu erwartenden Kräfte aufzunehmen.

Um bei einem möglichen Austausch von Komponenten genügend Montageraum zu haben, halten Sie die Servicemaße zu benachbarten Anlagenteilen ein.

Angaben hierzu finden Sie ab Seite 20.

- Stellen Sie sicher, dass das Rohrleitungssystem der Anlage sauber ist.

Sie können das Gerät in jeder gewünschten Einbaulage montieren.

Bei Montage in horizontale Rohrleitungen ist die günstigste Einbaulage mit der Haube nach oben.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei von Fremdstoffen ist.
- Montieren Sie das Gerät in der gewünschten Einbaulage.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher montiert ist und alle Anschlüsse fachgerecht durchgeführt sind.

Achtung!

Funktionsstörungen durch Isolieren des Geräts oder der Kondensatleitung.

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebswärme des Gerätes und der Kondensatleitung abgeleitet werden kann.

Betrieb

Tätigkeiten während des Betriebs

Sie können das Gerät nach Bedarf während des Betriebs mit dem GESTRA Ultraschallmessgerät VAOPHONE® auf einwandfreie Funktion prüfen.

- Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung zum Ultraschallmessgerät.

Für prozesskritische Anwendungen kann das Gerät mit einer permanenten Kondensatableiter-Überwachung ausgerüstet werden.

- Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung zur permanenten Kondensatableiter-Überwachung.

Nach dem Betrieb



GEFAHR

Bei in kontaminierten Bereichen eingesetzten Geräten besteht Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen durch Schadstoffe am Gerät.

- Lassen Sie Arbeiten an kontaminierten Geräten nur durch Fachpersonal durchführen.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten die im kontaminierten Bereich vorgeschriebene Schutzkleidung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor allen Arbeiten vollständig dekontaminiert ist.
- Befolgen Sie dabei die Hinweise zum Umgang mit den in Frage kommenden Gefahrenstoffen.

Achtung!

Frostschäden bei nicht in Betrieb befindlicher Anlage.

- Leeren Sie das Gerät bei Frostgefahr.

Äußere Verschmutzungen entfernen

- Entfernen Sie Verschmutzungen mit klarem Wasser und einem fusselfreien Tuch vom Gerät.
- Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem für das Material geeigneten Reinigungsmittel und einem fusselfreien Tuch.

Gerät warten

Zum Zerlegen des Geräts ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Ring-Maulschlüssel SW 24, DIN 3113, Form B
- Drehmoment-Schlüssel 20–100 Nm, ISO 6789

Dichtflächen und Gewinde müssen vor dem Zusammenbauen mit temperaturbeständigem Schmiermittel bestrichen werden. Ein geeignetes Schmiermittel ist beispielsweise OKS 217.



Bei Einsatz mit verschiedenen Kondensaten kann es zu Funktionsstörungen kommen. Dies sind insbesondere folgende Kondensate:

- stark ölhaltige Kondensate
- verharzende Kondensate
- auskristallisierbare Kondensate
- feststoffhaltige Kondensate.

In diesen Fällen sollten Sie das Gerät regelmäßig auf Verschmutzungen prüfen und diese entfernen.

Um das Verschmutzen zu verringern, können Sie dem Gerät auch einen Behälter vorschalten.

Das Reinigen der Bauteile im Inneren des Geräts ist im Normalfall nicht erforderlich.

Um das Gerät vollständig zu reinigen, müssen Sie die Haube abnehmen und den Thermovit-Regler ausbauen.

Thermovit-Regler ausbauen

Um den Thermovit-Regler zu reinigen und gegebenenfalls zu wechseln, bauen Sie diesen wie folgt aus:



Bei Geräten der Typen BK 37, BK 28 und BK 29 sind Haube und Gehäuse durch Stiftschrauben (9) verbunden.
Bei Geräten der Typen BK 37 ASME, BK 28 ASME und BK 29 ASME sind Haube und Gehäuse durch Sechskantschrauben verbunden.

Das Vorgehen zum Lösen der Haube ist bei allen Typen gleich.


Im folgenden Abschnitt ist ein Gerät mit Stiftschrauben dargestellt.

- Lösen Sie die Muttern (8) an den Stiftschrauben.
- Entfernen Sie die Stiftschrauben (9).
- Heben Sie die Haube (1) vom Gehäuse (7) ab.
- Entfernen Sie die Dichtung (6).
- Schrauben Sie den Thermovit-Regler (3) mit einem Maulschlüssel aus dem Gehäuse.
- Entfernen Sie das Schmutzsieb (5).



In der folgenden Abbildung ist ein EN-Gerät dargestellt. Bei ASME-Geräten sind anstelle der Stiftschrauben (9) mit je zwei Muttern (8) Sechskantschrauben mit je einer Mutter vorhanden.

- Gehen Sie bei ASME-Geräten analog zu EN-Geräten vor.



Thermovit-Regler reinigen

- Reinigen Sie den Thermovit-Regler mit klarem Wasser und einem fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie die Dichtflächen.

Teile auf Beschädigung prüfen

- Prüfen Sie die ausgebauten Teile auf sichtbare Beschädigungen.
- Tauschen Sie beschädigte Teile gegen einwandfreie.

Schmutzsieb ausbauen und reinigen

Um das Schmutzsieb zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie den Thermovit-Regler, wie im Abschnitt „Thermovit-Regler ausbauen“ ab Seite 12 beschrieben.
- Entfernen Sie das Schmutzsieb.
- Reinigen Sie die Dichtung und das Schmutzsieb mit klarem Wasser und einem fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie die Dichtflächen.

Schmutzsieb einbauen

- Bestreichen Sie die Gewinde mit temperaturbeständigem Schmiermittel.
- Verwenden Sie eine neue Dichtung wenn diese beschädigt ist.
- Setzen Sie das Schmutzsieb und die Dichtung in das Gehäuse.
- Schrauben Sie den Thermovit-Regler mit einem Drehmoment von 100 Nm in das Gehäuse.
- Setzen Sie die Haube auf das Gehäuse.
- Befestigen Sie die Haube mit den Schrauben und den Muttern am Gehäuse.

Das Drehmoment für die Schrauben zur Befestigung der Haube am Gehäuse ist typenabhängig.

- BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME: 60 Nm
 - BK 29, BK 29 ASME: 80 Nm
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem genannten Drehmoment an.

Thermovit-Regler einbauen

Um den Thermovit-Regler einzubauen, gehen Sie wie folgt vor:

- Bestreichen Sie folgende Flächen mit temperaturbeständigem Schmiermittel (OKS 217):
 - alle Gewinde
 - die Dichtfläche der Haube
- Verwenden Sie eine neue Dichtung wenn diese beschädigt ist.
- Setzen Sie das Schmutzsieb und die Dichtung in das Gehäuse.
- Schrauben Sie den Thermovit-Regler mit einem Drehmoment von 100 Nm in das Gehäuse.
- Setzen Sie die Haube auf das Gehäuse.
- Befestigen Sie die Haube mit den Schrauben und den Muttern am Gehäuse.

Das Drehmoment für die Schrauben zur Befestigung der Haube am Gehäuse ist typenabhängig.

- BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME: 60 Nm
 - BK 29, BK 29 ASME: 80 Nm
- Ziehen Sie alle Schrauben mit dem genannten Drehmoment an.


Gerät instandsetzen und Ersatzteile einbauen

Sie können folgende Bauteile des Geräts bei Verschleiß oder Schäden wechseln:

- Thermovit-Regler
- Schmutzsieb
- Dichtung

Zum Zerlegen des Geräts ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Ring-Maulschlüssel SW 24, DIN 3113, Form B
- Drehmoment-Schlüssel 20–100 Nm, ISO 6789



Nr.	Benennung	Bestellnummer
3, 6	Ersatzteil-Set für BK 28 und BK 28 ASME, komplett mit Dichtung	379825
	Ersatzteil-Set für BK 29 und BK 29 ASME, komplett mit Dichtung	379826
4, 6	Ersatzteil-Set für BK 37 und BK 37 ASME, komplett mit Dichtung	377722
5	Schmutzsieb	096701
6	Dichtung für BK 28 und BK 28 ASME Dichtung für BK 37 und BK 37 ASME	086519
	Dichtung für BK 29 und BK 29 ASME	372095

Thermovit-Regler wechseln

- Bauen Sie den Thermovit-Regler aus, wie im Abschnitt „Thermovit-Regler ausbauen“ ab Seite 12 beschrieben.
- Bauen Sie den neuen Thermovit-Regler ein, wie im Abschnitt „Thermovit-Regler einbauen“ ab Seite 13 beschrieben.

Schmutzsieb wechseln

- Bauen Sie das Schmutzsieb aus, wie im Abschnitt „Schmutzsieb ausbauen und reinigen“ ab Seite 13 beschrieben.
- Bauen Sie das neue Schmutzsieb ein, wie im Abschnitt „Schmutzsieb einbauen“ ab Seite 13 beschrieben.

Fehler oder Störungen beheben

Merkmal	Ursache	Maßnahme
Der Kondensatableiter ist kalt oder nur handwarm.	Die Absperrventile für den Kondensatz- oder -abfluss sind geschlossen.	Öffnen Sie die Absperrventile.
	Der Kondensatz- oder -abfluss ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Rohrleitungen. Reinigen Sie das Gerät.
Der Kondensatableiter hat Dampfverluste.	Der Thermovit-Regler ist verschmutzt. Im Gerät sind Ablagerungen vorhanden.	Reinigen Sie den Thermovit-Regler. Reinigen Sie das Schmutzsieb und das Gerät. Wechseln Sie den Thermovit-Regler aus.
	Der Thermovit-Regler ist verschlissen. Der Sitz ist undicht.	Wechseln Sie den Thermovit-Regler aus.
	Der Bypass ist geöffnet.	Schließen Sie den Bypass.
Medium tritt aus (Leckage).	Die Anschlüsse sind undicht.	Dichten Sie die Anschlüsse z. B. Flansch- oder Gewindeanschlüsse ab.
	Eine Dichtung am Gehäuse ist defekt.	Ersetzen Sie die defekte Dichtung.
	Das Gehäuse ist durch Korrosion oder Erosion defekt.	Prüfen Sie die Medienbeständigkeit des Materials. Setzen Sie einen Kondensatableitertyp aus medienbeständigen Materialien ein.
	Das Gerät ist durch Frost beschädigt.	Ersetzen Sie das Gerät. Stellen Sie sicher, dass nach dem Abstellen der Anlage die Kondensatleitungen und der Kondensatableiter vollständig geleert werden.
	Das Gerät ist durch Wasserschlag beschädigt.	Ersetzen Sie das Gerät. Führen Sie für Ihren Anwendungsfall geeignete Maßnahmen zum Vermeiden von Wasserschlägen durch z. B. Einbauen von geeigneten Rückschlagventilen.

Merkmal	Ursache	Maßnahme
Unzureichende Kondensatableitung. Mangelnde Wärmeleistung der Verbraucher.	Die Absperrventile für den Kondensatz- oder -abfluss sind geschlossen.	Öffnen Sie die Absperrventile.
	Der Kondensatz- oder -abfluss ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Rohrleitungen. Reinigen Sie das Gerät.
	Stark schwankende Dampfdrücke und Kondensatmengen. Der Druck vor dem Kondensatableiter ist für den eingesetzten Kondensatableitertyp zu gering.	Setzen Sie einen anderen Kondensatableitertyp ein. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen geeigneten Typen zu finden.
	Der Kondensatableiter ist zu klein dimensioniert.	Setzen Sie einen Kondensatableiter mit größerer Kondensatleistung ein.
	Der Differenzdruck ist zu klein.	Erhöhen Sie den Dampfdruck. Senken Sie den Druck in der Kondensatableitung. Prüfen Sie die Größe der Kondensatableitung. Setzen Sie einen Kondensatableiter mit größerer Kondensatleistung, einen Pump-Kondensatableiter oder ein Kondensat-Rückfördersystem ein.
	Der Druck vor dem Kondensatableiter ist zu gering. Der Druck in der Kondensatableitung ist zu hoch.	Setzen Sie einen anderen Kondensatableitertyp ein. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen geeigneten Typen zu finden.
	Der Abstand des Entwässerungspunktes zum Kondensatableiter ist zu gering.	Bauen Sie den Kondensatableiter etwa 1–2 m entfernt vom Entwässerungspunkt ein. Verlegen Sie die Kondensatableitung mit Gefälle.
	Die Kondensatableitung ist ohne Gefälle vom Entwässerungspunkt zum Kondensatableiter verlegt. Das Kondensat wird vor dem Kondensatableiter hochgeführt	Verlegen Sie die Kondensatableitung mit Gefälle. Ändern Sie den Verlauf der Kondensatableitung.

Merkmal	Ursache	Maßnahme
	Die Kondensattemperatur ist höher als die Arbeitstemperatur des Kondensatableiters. Der Thermovit-Regler öffnet nicht oder zeitverzögert.	Entfernen Sie eine eventuell vorhandene Isolierung des Kondensatableiters oder der Kondensatleitung. Setzen Sie einen anderen Kondensatableitertyp ein. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen geeigneten Typen zu finden.
	Mangelnde Entlüftung.	Sehen Sie eine zusätzliche Entlüftung vor. Setzen Sie einen anderen Kondensatableitertyp ein. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um einen geeigneten Typen zu finden.

- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie die Störung mit diesen Hinweisen nicht beheben konnten.

Gerät außer Betrieb nehmen

Schadstoffe entfernen



GEFAHR

Bei in kontaminierten Bereichen eingesetzten Geräten besteht Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen durch Schadstoffe am Gerät.

- Lassen Sie Arbeiten an kontaminierten Geräten nur durch Fachpersonal durchführen.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten die im kontaminierten Bereich vorgeschriebene Schutzkleidung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor allen Arbeiten vollständig dekontaminiert ist.
- Befolgen Sie dabei die Hinweise zum Umgang mit den in Frage kommenden Gefahrenstoffen.

Das Fachpersonal muss folgende Kenntnisse und Erfahrungen haben:

- am Einsatzort geltende Bestimmungen im Umgang mit Schadstoffen
- spezielle Vorschriften zum Umgang mit den anfallenden Schadstoffen
- Gebrauch der vorgeschriebenen Schutzkleidung.



VORSICHT

Umweltschäden durch Rückstände giftiger Medien möglich.

- Stellen Sie vor dem Entsorgen sicher, dass das Gerät gereinigt und frei von Medien-Rückständen ist.
 - Entsorgen Sie alle Materialien nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.
-
- Entfernen Sie alle Rückstände vom Gerät.
 - Entsorgen Sie alle Rückstände nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.

Gerät demontieren



GEFAHR

Bei Arbeiten an den Rohrleitungen sind schwerste Verletzungen oder Tod durch Verbrennungen oder Vergiftungen möglich.

- Stellen Sie sicher, dass keine heißen oder gefährlichen Medien im Gerät und den Rohrleitungen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen am Gerät drucklos sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage ausgeschaltet und gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Rohrleitungen handwarm abgekühlt sind.
- Tragen Sie für das Medium geeignete Schutzkleidung und verwenden Sie wenn nötig geeignete Schutzausrüstung.

Angaben zu geeigneter Schutzkleidung und Schutzausrüstung finden Sie im Sicherheits-Datenblatt für das verwendete Medium.



VORSICHT

Quetschgefahr bei Herunterfallen des Geräts.

- Sichern Sie das Gerät bei der Demontage durch geeignete Maßnahmen gegen Herunterfallen.

Geeignete Maßnahmen sind zum Beispiel:

- Lassen Sie leichtere Geräte durch eine zweite Person festhalten.
- Heben Sie schwere Geräte durch Hebezeug mit ausreichender Tragkraft an.
- Lösen Sie die Anschlüsse des Geräts von den Rohrleitungen.
- Legen Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ab.
- Lagern Sie das Gerät, wie im Abschnitt „Gerät lagern“ ab Seite 8 beschrieben.

Gerät nach Lagerung erneut verwenden

Sie können das Gerät demontieren und an einem anderen Einsatzort erneut verwenden, wenn Sie folgende Bedingungen einhalten:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Medien-Rückstände aus dem Gerät entfernt sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
- ▶ Wenn nötig müssen Sie Schweißanschlüsse nachbearbeiten, um den einwandfreien Zustand wieder herzustellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend der Einsatzbedingungen für ein neues Gerät.

Das Gerät besteht aus folgenden Werkstoffen:

Bauteil	DIN / EN	ASME
Gehäuse und Haube BK 37, BK 28	1.5415	A182F12
Gehäuse und Haube BK 29	1.7335	
Schrauben	1.7709	A193B7
Muttern	1.7709	A194Gr.4
Dichtung	Graphit/CrNi	
Thermovit-Regler	Nichtrostender Stahl	
Düsennadel und Sitz	Titan-Legierung	
Übrige Innenteile	Nichtrostender Stahl	

Gerät entsorgen


Achtung!

Umweltschäden durch Rückstände giftiger Medien möglich.

- Stellen Sie vor dem Entsorgen sicher, dass das Gerät gereinigt und frei von Medien-Rückständen ist.
- Entsorgen Sie alle Materialien nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.

Technische Daten

Maße und Gewichte



Geräte aller Typen

	Maß	
	[mm]	[Zoll]
Bauhöhe h	92	3,622
Gesamthöhe H	115	5,91
Haubenbreite B	110	4,33
Servicemaß für die Haube	80	3,15

Maße und Gewichte BK 37

BK 37 mit Flanschanschluss

	EN 1092-1, PN 63			ASME B 16.5, Class 400/600		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
Flanschdurchmesser D [mm]	105	130	140	95	115	125
Baulänge L [mm]	210	230	230	230	230	230
Gewicht [kg]	8	9	10	7	9	9

BK 37 mit Schweißenden

	EN 12627 Fugenform nach ISO 9692, Kennzahl 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
für Rohr [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 2,6	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 3,38
Baulänge L [mm]	160	160	160	160	160	160
Gewicht [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 37 mit Schweißmuffen

	DIN EN 12760 Class 3000, ASME B16.11		
Nennweite [mm]	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1
Baulänge L [mm]	160	160	160
Gewicht [kg]	5,1	5,1	5,1

Maße und Gewichte BK 28

BK 28 mit Flanschsanschluss

	EN 1092-1, PN 100			ASME B 16.5, Class 600		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
Flanschdurchmesser D [mm]	105	130	140	95	115	125
Baulänge L [mm]	210	230	230	230	230	230
Gewicht [kg]	8	9	10	7	9	9

BK 28 mit Schweißenden

	EN 12627 Fugenform nach ISO 9692, Kennzahl 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
für Rohr [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 2,6	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 4,5
Baulänge L [mm]	160	160	160	160	160	160
Gewicht [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 28 mit Schweißmuffen

	DIN EN 12760 Class 3000, ASME B16.11		
Nennweite [mm]	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1
Baulänge L [mm]	160	160	160
Gewicht [kg]	5,1	5,1	5,1

Maße und Gewichte BK 29**BK 29 mit Flanschanschluss**

	EN 1092-1, PN 160			ASME B 16.5, Class 900/1500		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
Flanschdurchmesser D [mm]	105	–	140	120	130	150
Baulänge L [mm]	210	–	230	230	230	254
Gewicht [kg]	8	–	10	10	11	14

BK 29 mit Schweißenden

	EN 12627 Fugenform nach ISO 9692, Kennzahl 1.3			ASME B 16.25 ASME B 36.10		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
für Rohr [mm]	21,3 × 2,0	26,9 × 2,6	33,7 × 3,2	21,3 × 3,73	26,7 × 3,91	33,4 × 4,5
Baulänge L [mm]	160	160	160	200	200	200
Gewicht [kg]	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1

BK 29 mit Schweißmuffen

	DIN EN 12760			Class 6000, ASME B16.11		
Nennweite [mm]	15	20	25	15	20	25
Nennweite [Zoll]	½	¾	1	½	¾	1
Baulänge L [mm]	160	160	160	200	200	200
Gewicht [kg]	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenzen BK 37

Anschlussart	Flansche PN 63, EN 1092-1						
p (Betriebsüberdruck) [bar]	100,0	100,0	94,0	80,9	73,0	44,2	22,3
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	150	265	350	415	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	45						

Basierend auf EN 1092-1

Anschlussart	Schweißenden DIN EN 12627 Schweißmuffen DIN EN 12760					
p (Betriebsüberdruck) [bar]	100,0	100,0	100	85,0	61,0	30,9
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	400	450	470	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	45					

Berechnet nach DIN EN 12516-2

Anschlussart	Flansche B16.5, CLASS 400/600 Schweißenden B16.25, Sched.80 Schweißmuffen B16.11, CLASS 3000						
p (Betriebsüberdruck) [bar]	103,4	100,9	85,7	73,3	67,7	42,8	30,6
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	100	300	400	450	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	45						

Berechnet nach ASME B16.34

Einsatzgrenzen BK 28

Anschlussart	Flansche PN 100, EN 1092-1						
p (Betriebsüberdruck) [bar]	100,0	100,0	94,0	80,9	73,0	44,2	22,3
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	150	265	350	415	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	85						

Basierend auf EN 1092-1

Anschlussart	Schweißenden DIN EN 12627 Schweißmuffen DIN EN 12760					
p (Betriebsüberdruck) [bar]	100,0	100,0	100	85,0	61,0	30,9
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	400	450	470	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	85					

Berechnet nach DIN EN 12516-2

Anschlussart	Flansche B16.5, CLASS 600 Schweißenden B16.25, Sched.80 Schweißmuffen B16.11, CLASS 3000						
p (Betriebsüberdruck) [bar]	103,4	100,9	85,7	73,3	67,7	42,8	30,6
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	100	300	400	450	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	85						

Berechnet nach ASME B16.34

Einsatzgrenzen BK 29

Anschlussart	Flansche PN 160, EN 1092-1					
p (Betriebsüberdruck) [bar]	160,0	144,0	134,8	112,0	104,3	59,4
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	400	450	485	500	530
Differenzdruck ΔPMX [bar]	110					

Basierend auf EN 1092-1

Anschlussart	Schweißenden DIN EN 12627 Schweißmuffen DIN EN 12760					
p (Betriebsüberdruck) [bar]	160,0	144,0	134,8	104,3	59,4	46,4
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	400	450	500	530	540
Differenzdruck ΔPMX [bar]	110					

Berechnet nach DIN EN 12516-2

Anschlussart	Flansche B16.5, CLASS 900/1500 Schweißenden B16.25, Sched.160 Schweißmuffen B16.11, CLASS 6000					
p (Betriebsüberdruck) [bar]	155,1	128,6	101,4	64,1	45,9	40,2
T (Eintrittstemperatur) [°C]	20	300	450	500	530	540
Differenzdruck ΔPMX [bar]	110					

Berechnet nach ASME B16.34

Herstellereklärung

Einzelheiten zur Konformitätsbewertung nach europäischen Richtlinien finden Sie in unserer Konformitätserklärung oder unserer Herstellereklärung.

Sie können die gültige Konformitätserklärung oder Herstellereklärung unter der folgenden Adresse anfordern:

GESTRA GmbH

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0

Telefax +49 421 3503-393

E-Mail info@de.gestra.com

Web www.gestra.com

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



Weltweite Vertretungen finden Sie unter: www.gestra.com

GESTRA GmbH

Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Telefon +49 421 3503-0
Telefax +49 421 3503-393
E-Mail info@de.gestra.com
Web www.gestra.com